



マイコンメータの安全機能

マイコンメータとは

LPガスの使用量を測ることに加え、LPガスを安全に使用するための機能を備えています。

こんな時にガスを止めます


- ・ガスを消し忘れたとき
- ・ガス漏れを検知したとき
- ・ガス使用量の異常な増加を検知したとき
- ・震度5相当の地震を感知したとき



ガスが止まると表示されるよ!



ガスを消し忘れたとき



ガス使用量の異常な増加を検知したとき



・震度5相当の地震を感知したとき
・ガス漏れを検知したとき

ガスの使用再開方法



1. すべてのガス器具を止めます。
 2. 「復帰ボタン」を押します。
 3. 1~2分待ちます(マイコンメータがガス漏れをチェック)。
- ※再び「ガス止め」と表示した場合は、LPガス販売業者に連絡してください。



一般財団法人
日本エルピーガス機器検査協会 (LIA)

Japan L.P. Gas Instrument Inspection Association (LIA)

LIAは暮らしの安全を守る、LPガス業界の検査機関です。

〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番6号(共栄火災ビル7F) <https://www.lia.or.jp/>