



# 自動切替式調整器の機能

## 調整器とは

LPガス容器から供給される高圧のLPガスをガスこんろ等のガス燃焼機器の使用圧力(約 2.8kPa)に調整します。  
また、LPガスの消費量の変化に対応して一定の圧力を保つ機能を備えています。

## 自動切替機能

使用側のLPガス容器の残量が少なくなったとき、予備側の容器から自動的にガスの供給を始める機能です。ガスの供給を止めずに容器の交換をすることができます。



予備側から供給されると赤く表示されます。



一般財団法人  
日本エルピーガス機器検査協会 (LIA)

Japan L.P.Gas Instrument Inspection Association (LIA)

LIAは暮らしの安全を守る、LPガス業界の検査機関です。

〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番6号(共栄火災ビル7F) <https://www.lia.or.jp/>